

2021年9月7日

市川市第1庁舎地下駐車場内におけるモルタルの脱落について

監理 株式会社山下設計
施工 日比谷総合設備株式会社
株式会社言長

株式会社山下設計が設計・監理を行い、日比谷総合設備株式会社・株式会社言長の特定建設工事共同企業体により施工した、市川市第1庁舎（2020年7月竣工）の地下駐車場内において、本年7月、配管支持材の一部が未施工であったため貫通部の穴埋めモルタルの一部が脱落していることが判明しました。市民の皆様をはじめ、多くの関係者の方々にご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

脱落した箇所は是正工事を実施し安全が確保されており、引き続き類似の箇所の調査を実施する予定です。

今後も皆様に安心してご利用頂けるよう、市当局の御指導のもと、監理者、施工者の責任において調査・是正に取り組んでまいります。

なお、この件に対するお問合せは、下記連絡先までお願いします。

日比谷総合設備株式会社 都市設備部門 エンジニアリングサービス部
電話：03-3454-1598